

Số: /BVLBP-TCHC
Về việc mời khảo sát hiện trạng kết
nước làm mát của máy phát điện

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Trong quá trình sửa chữa hệ thống điện tại Trạm Biến áp của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi; Đơn vị đã vận hành Máy phát điện để đảm bảo cung ứng điện sinh hoạt cho hoạt động của bệnh viện và phát sinh sự cố kết nước làm mát của máy phát điện rò rỉ nước chưa rõ nguyên nhân gây thiếu nước làm mát và máy phát điện dừng hoạt động do nhiệt độ 100⁰C.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu kiểm tra hiện trạng kết nước làm mát để sửa chữa. Để có cơ sở xem xét và lựa chọn đơn vị sửa chữa kết nước làm mát của máy phát điện, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi kính thông báo kính mời các Quý doanh nghiệp đủ năng lực, kinh nghiệm sửa chữa đến khảo sát, kiểm tra hiện trạng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi số 426 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày có thông báo **đến hết ngày 28/8/2026**.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi kính báo./.

Nơi nhận:

- Đăng tải trang thông tin điện tử thành phần BV;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: TCKT, KHTH-CĐT-TBYT;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bé