CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG

Hôm nay, ngày 12 tháng 08 năm 2026, chúng tôi gồm:

I. BÊN A: BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH QUẢNG NGÃI

- Người đại diện: Ông Đỗ Văn Diệu. Chức vụ: Phó Giám đốc.
  Bà Đinh Thị Mai Hương. Chức vụ Phó Giám đốc.
  Bà Lê Thị Bảo Trân. Chức vụ: Phụ trách phòng TCKT.
  Ông Nguyễn Duy Vũ. Chức vụ: PT Phòng TCHC.
  Ông Nguyễn Bình, Phòng TCHC.
  Ông Nguyễn Bá Hoàng, Phòng TCHC.
- Địa chỉ: 426 Hoàng Văn Thụ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

II. Bên B: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KD VÀ DV THỊNH PHÁT

- Người đại diện: Ông **Đặng Công Thịnh** Chức vụ: Giám đốc
  Ông Nguyễn Hoài Nam Chức vụ: Kỹ thuật viên
- Địa chỉ: 18 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.352.6363 ; Email: thinhphat8118@gmail.com

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA:

- Hệ thống dây cấp điện 02 máy bơm nước sinh hoạt ở bên ngoài trạm bơm, chuyển về lắp đặt trong tủ điện trạm bơm và bổ sung rờle hẹn giờ chạy luân phiên 04 bơm nước sinh hoạt.

- Bổ sung đấu nối 01 mô tơ bơm nước sinh hoạt: Đã có sẵn mô tơ nước, chỉ bổ sung hệ thống ống cấp nước, dây điện cấp nguồn và các vật tư đấu nối vào trạm bơm và bể lọc nước.

- Hệ thống bể lọc bị rò rỉ ron, cần thay thế ron cao su chống rò rỉ (Hệ thống lọc công nghiệp, vị trí gần trạm bơm, quy cách lắp đặt trực tiếp vào ống cấp nước chính và đẩy nước lên đài nước)

Hai bên cùng tiến hành kiểm tra đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này. Mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A	**CÁC THÀNH VIÊN**	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
	Nguyễn Duy Vũ Nguyễn Bình Lê Thị Bảo Trân Đinh Thị Mai Hương	M.S.D.N: 4300828176 - C.T.T.N.H.H CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KD VÀ DV THỊNH PHÁT TỈNH QUẢNG NGÃI **GIÁM ĐỐC** Đặng Công Thịnh